

Vitocal 150-A

Gültig für folgende Typen von Außeneinheiten:

AWMOF-151.A1.04-230-V001
AWMOF-151.A1.06-230-V001
AWMOF-151.A1.08-230-V001

AWMOF-151.A1.04-230-V002
AWMOF-151.A1.06-230-V002
AWMOF-151.A1.08-230-V002

Die oben genannten Außeneinheiten müssen mit einer der folgenden Typen von Inneneinheiten kombiniert werden, damit die Voraussetzungen für diese Konformitätserklärung erfüllt sind:

AWMIW-A1.19-V051
AWMIW-A1.19-V052

AWMIT-A1.19-V053
HWMIW-A1.19-V054

Wir, die Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Bestimmungen folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt.

- 2009/125/EG Ökodesign-Rahmenrichtlinie (OJEU L 285/10, 31.10.2009)
- 2011/65/EU RoHS-Richtlinie (OJEU L 174/88, 01.07.2011)
- 2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (OJEU L 153/62, 22.05.2014)
- (EU) 2022/30 Ergänzung der Funkanlagenrichtlinie im Hinblick auf die Anwendung der Anforderungen in Artikel 3, Absatz 3 (OJEU L 7/6, 12.01.2022)
- 2014/68/EU Druckgeräte richtlinie (OJEU L 189/164, 27.06.2014)
- (EU) 813/2013 Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raum- und Kombiheizgeräten (OJEU L 239/136, 06.09.2013)

Angewandte Normen:

- EN 378-2:2016
- EN 12102-1:2022
- EN 14825:2022
- EN 16147:2017 + A1:2022^{*1}
- EN IEC 55014-1:2021
- EN IEC 55014-2:2021
- EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 + A16:2023
- EN IEC 60335-2-40:2023 + A11:2023
- EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024
- EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022
- EN 62233:2008 + AC:2008
- EN 62479:2010
- EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
- EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)
- ETSI EG 203 367 V1.1.1 (2016-06)

Angaben gemäß Druckgeräte richtlinie (2014/68/EU)

Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht über die die Vitocal 150-A bildenden Druckgeräte und die jeweils angewandten Konformitätsverfahren:

Druckgerät	Kategorie	Modul
Verdichter	I	A
Akkumulator	II	D
Hochdruckschalter	IV	B + D
Alle anderen Komponenten gemäß Artikel 4 Absatz 3 („gute Ingenieurspraxis“)		

^{*1} Nur gültig in Verbindung mit einer Inneneinheit vom Typ AWMIT-A1.19-V053.

Die Gesamtbewertung der Baugruppe Vitocal 150-A (Kategorie II) nach Artikel 14 Absatz 6 der Richtlinie 2014/68/EU und Fertigungsüberwachung erfolgte nach Modul A2.

Für Modul A2 ausgewählte, notifizierte Stelle:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland

Kenn-Nummer 0035

Angaben gemäß Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU)

Angewandte Konformitätsbewertungsmodule:

- Artikel 3.1: Modul A
- Artikel 3.2: Modul B + C
- Artikel 3.3: Modul B + C


EU-Baumusterprüfung:

- Durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland
- Kenn-Nummer 0366
- EU-Baumusterzertifikat Nr.: EU-TEC 40061008

Gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-0035** gekennzeichnet.

Allendorf, 18.03.2026

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, diese vertreten durch ihre Komplementärin, die Carrier EMEA Verwaltungs GmbH



i. V. Alexander Hoh

Vice President Business Unit Engineering CSE-R



i. V. Florian Cronau

Head of Product Compliance & Standardisation

Vitocal 150-A

Gültig für folgende Typen von Außeneinheiten:

AWMOF-151.A1.10-230-V001

AWMOF-151.A1.13-230-V001

AWMOF-151.A1.16-230-V001

AWMOF-151.A1.10-230-V002

AWMOF-151.A1.13-230-V002

AWMOF-151.A1.16-230-V002

Die oben genannten Außeneinheiten müssen mit einer der folgenden Typen von Inneneinheiten kombiniert werden, damit die Voraussetzungen für diese Konformitätserklärung erfüllt sind:

AWMIW-A1.19-V051

AWMIW-A1.19-V052

AWMIT-A1.19-V053

HWMIW-A1.19-V054

Wir, die Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Bestimmungen folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt.

2009/125/EG Ökodesign-Rahmenrichtlinie (OJEU L 285/10, 31.10.2009)

2011/65/EU RoHS-Richtlinie (OJEU L 174/88, 01.07.2011)

2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (OJEU L 153/62, 22.05.2014)

(EU) 2022/30 Ergänzung der Funkanlagenrichtlinie im Hinblick auf die Anwendung der Anforderungen in Artikel 3, Absatz 3 (OJEU L 7/6, 12.01.2022)

2014/68/EU Druckgeräte richtlinie (OJEU L 189/164, 27.06.2014)

(EU) 813/2013 Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raum- und Kombiheizgeräten (OJEU L 239/136, 06.09.2013)

Angewandte Normen:

EN 378-2:2016

EN 12102-1:2022

EN 14825:2018

EN 16147:2017 + A1:2022²

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017

+ A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 +

A16:2023

EN IEC 60335-2-40:2023 + A11:2023

EN 61000-3-12:2011

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022

EN 62233:2008 + AC:2008

EN 62479:2010

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EG 203 367 V1.1.1 (2016-06)

Angaben gemäß Druckgeräte richtlinie (2014/68/EU)

Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht über die die Vitocal 150-A bildenden Druckgeräte und die jeweils angewandten Konformitätsverfahren:

Druckgerät		Kategorie	Modul
Verdichter		I	A
Verdichterakkumulator		I	A
Akkumulator		II	A2
Verdampfer	Alternative 1	I	A2
	Alternative 2	Artikel 4, Absatz 3	
	Alternative 3	Artikel 4, Absatz 3	
Hochdruckschalter		IV	B + D

² Nur gültig in Verbindung mit einer Inneneinheit vom Typ AWMIT-A1.19-V053.

Druckgerät		Kategorie	Modul
Verflüssiger	Alternative 1	I	H
	Alternative 2	Artikel 4, Absatz 3	
Alle anderen Komponenten gemäß Artikel 4 Absatz 3 („gute Ingenieurspraxis“)			

Die Gesamtbewertung der Baugruppe Vitocal 150-A (Kategorie II) nach Artikel 14 Absatz 6 der Richtlinie 2014/68/EU erfolgte nach Modul A2. Für Modul A2 ausgewählte, notifizierte Stelle:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany
Kenn-Nummer: 0035

Angaben gemäß Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU)

Angewandte Konformitätsbewertungsmodule:

- Artikel 3.1: Modul A
- Artikel 3.2: Modul B + C
- Artikel 3.3: Modul B + C


EU-Baumusterprüfung:

- Durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland
- Kenn-Nummer 0366
- EU-Baumusterzertifikat Nr.: EU-TEC 40061008

Gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-0035** gekennzeichnet.

Allendorf, 18.03.2026

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, diese vertreten durch ihre Komplementärin, die Carrier EMEA Verwaltungs GmbH



i. V. Alexander Hoh

Vice President Business Unit Engineering CSE-R



i. V. Florian Cronau

Head of Product Compliance & Standardisation

Vitocal 150-A

Gültig für folgende Typen von Außeneinheiten:

AWMOF-151.A1.10-400-V001

AWMOF-151.A1.13-400-V001

AWMOF-151.A1.16-400-V001

AWMOF-151.A1.10-400-V002

AWMOF-151.A1.13-400-V002

AWMOF-151.A1.16-400-V002

Die oben genannten Außeneinheiten müssen mit einer der folgenden Typen von Inneneinheiten kombiniert werden, damit die Voraussetzungen für diese Konformitätserklärung erfüllt sind:

AWMIW-A1.19-V051

AWMIW-A1.19-V052

AWMIT-A1.19-V053

HWMIW-A1.19-V054

Wir, die Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, Viessmannstraße 1, 35108 Allendorf (Eder), Deutschland, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das bezeichnete Produkt die Bestimmungen folgender Richtlinien und Verordnungen erfüllt.

2009/125/EG Ökodesign-Rahmenrichtlinie (OJEU L 285/10, 31.10.2009)

2011/65/EU RoHS-Richtlinie (OJEU L 174/88, 01.07.2011)

2014/53/EU Funkanlagenrichtlinie (OJEU L 153/62, 22.05.2014)

(EU) 2022/30 Ergänzung der Funkanlagenrichtlinie im Hinblick auf die Anwendung der Anforderungen in Artikel 3, Absatz 3 (OJEU L 7/6, 12.01.2022)

2014/68/EU Druckgeräte richtlinie (OJEU L 189/164, 27.06.2014)

(EU) 813/2013 Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Raum- und Kombiheizgeräten (OJEU L 239/136, 06.09.2013)

Angewandte Normen:

EN 378-2:2016

EN 12102-1:2022

EN 14825:2018

EN 16147:2017 + A1:2022³

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 + A13:2017

+ A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021 +

A16:2023

EN IEC 60335-2-40:2023 + A11:2023

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + A2:2021/AC:2022

EN 62233:2008 + AC:2008

EN 62479:2010

EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

EN 301 489-17 V3.3.1 (2024-09)

ETSI EG 203 367 V1.1.1 (2016-06)

Angaben gemäß Druckgeräte richtlinie (2014/68/EU)

Die folgende Aufstellung gibt eine Übersicht über die die Vitocal 150-A bildenden Druckgeräte und die jeweils angewandten Konformitätsverfahren:

Druckgerät		Kategorie	Modul
Verdichter		I	A
Verdichterakkumulator		I	A
Akkumulator		II	A2
Verdampfer	Alternative 1	I	A2
	Alternative 2	Artikel 4, Absatz 3	
	Alternative 3	Artikel 4, Absatz 3	
Hochdruckschalter		IV	B + D

³ Nur gültig in Verbindung mit einer Inneneinheit vom Typ AWMIT-A1.19-V053.

Druckgerät		Kategorie	Modul
Verflüssiger	Alternative 1	I	H
	Alternative 2	Artikel 4, Absatz 3	
Alle anderen Komponenten gemäß Artikel 4 Absatz 3 („gute Ingenieurspraxis“)			

Die Gesamtbewertung der Baugruppe Vitocal 150-A (Kategorie II) nach Artikel 14 Absatz 6 der Richtlinie 2014/68/EU erfolgte nach Modul A2. Für Modul A2 ausgewählte, notifizierte Stelle:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln, Germany
Kenn-Nummer: 0035

Angaben gemäß Funkanlagen-Richtlinie (2014/53/EU)

Angewandte Konformitätsbewertungsmodule:

- Artikel 3.1: Modul A
- Artikel 3.2: Modul B + C
- Artikel 3.3: Modul B + C


EU-Baumusterprüfung:

- Durch VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH, Merianstraße 28, 63069 Offenbach, Deutschland
- Kenn-Nummer 0366
- EU-Baumusterzertifikat Nr.: EU-TEC 40061008

Gemäß den Bestimmungen der genannten Richtlinien wird dieses Produkt mit **CE-0035** gekennzeichnet.

Allendorf, 18.02.2026

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG, diese vertreten durch ihre Komplementärin, die Carrier EMEA Verwaltungs GmbH



i. V. Dr. Alexander Hoh
Vice President Business Unit Engineering CSE-R



i. V. Florian Cronau
Head of Product Compliance & Standardisation

Viessmann Climate Solutions GmbH & Co. KG
35108 Allendorf
A Carrier Company
Telefon: 06452 70-0
Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de